工程质量竣工验收情况监督记录表

监督注册编号 ：2022038

工程名称	向阳路、花园路贯通工程（设计、采购、施工）EPC 总承包				
结构类型	沥清路面	验收日期	2023 年 1 月 3 日	层数	--
验收情况	建设单位组织监理、设计、勘察、施工单位进行了竣工验收，各参建单位一致同意通过验收，并分别签署了质量合格性文件。				
验收有关资料核查情况	经核查该工程的施工管理、技术资料、监理资料和形成的质量评定文件基本符合要求，基层压实度、弯沉等试验结果合格，管道闭水试验符合设计要求。				
实体质量抽验情况	1、抽查该项目沥清路面施工质量：摊铺沥青路面平整，粗骨料粒径均匀，路面纵坡、横坡明显，雨水箅设置满足排水要求。 2、抽查照明工程：照明路灯全数开启无熄灭、闪烁等现象。 3、抽查人行道工程：铺装大理石材人行道平整、牢固，无积水现象，无碍妨通道连续、畅通，转弯转角处设置了圆点板提示。				

监督意见：

该项目参建单位、项目负责人落实了主体责任，竣工验收的组织形式、内容、验收程序及执行工程强制性标准情况符合要求，施工质量保证资料基本齐全，监督抽查未发现明显违反验收规范的质量问题和行为，建议备案。

监督小组：　　监督负责人：　　2023 年 1 月 3 日