安义县安全生产委员会办公室文件

安全工作提醒单

县城管执法局：

7月3日12时47分，河南南阳高新区赵营社区一门店发生一起燃气闪爆事故。事故造成3人重伤，17人中轻度受伤。经现场初步调查，系物业公司对小区自来水管维修施工中，造成燃气管道损坏，燃气泄漏后引发闪爆。

请贵局牵头深刻吸取事故教训，举一反三，加强隐患排查，坚决杜绝此类事故发生

安义县安全生产委员会办公室

2024年7月5日

安义县安全生产委员会办公室　　2024年7月5日